

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	34,97	34,97	0,00	1	1	1	1							0,00	8,85
	01:00	33,43	33,43	0,00	1	1	1	1							0,00	7,31
	02:00	31,53	31,53	0,00	1	1	1	1							0,00	5,41
	03:00	29,99	29,99	0,00	1	1	1	1							0,00	3,87
	04:00	27,85	27,85	0,00	1		1	1							0,00	7,88
	05:00	26,99	26,99	0,00	1		1	1							0,00	7,02
	06:00	26,52	26,52	0,00	1		1	1							0,00	6,55
	07:00	27,21	27,21	0,00	1		1	1							0,00	7,24
	08:00	30,05	30,05	0,00	1		1	1							0,00	10,07
	09:00	32,36	32,36	0,00	1		1	1					1		0,00	10,04
	10:00	32,85	32,85	0,00	1		1	1					1		0,00	10,53
	11:00	33,84	33,84	0,00	1	1	1	1					1		0,00	5,39
	12:00	35,16	35,16	0,00	1	1	1	1							0,00	9,05
	13:00	36,43	36,43	0,00	1	1	1	1							0,00	10,32
	14:00	37,35	37,35	0,00	1	1	1	1							0,00	11,03
	15:00	37,09	37,09	0,00	1	1	1	1							0,00	10,98
	16:00	36,42	36,42	0,00	1	1	1	1							0,00	10,30
	17:00	36,54	36,54	0,00	1	1	1	1							0,00	10,42
	18:00	37,27	37,27	0,00	1	1	1	1							0,00	11,03
	19:00	36,61	36,61	0,00	1	1	1	1							0,00	10,49
	20:00	36,51	36,51	0,00	1	1	1	1							0,00	10,39
	21:00	36,06	36,06	0,00	1	1	1	1							0,00	9,95
	22:00	34,23	34,23	0,00	1	1	1	1							0,00	8,12
	23:00	32,33	32,33	0,00	1	1	1	1							0,00	6,21

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης