

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	30,45	30,45	0,00	1	1	1	1							0,00	4,33
	01:00	28,78	28,78	0,00	1	1	1	1							0,00	2,67
	02:00	27,00	27,00	0,00	1	1		1							0,00	8,12
	03:00	25,79	25,79	0,00	1	1		1							0,00	6,91
	04:00	24,62	24,62	0,00	1	1		1							0,00	5,74
	05:00	23,92	23,92	0,00	1	1		1							0,00	5,05
	06:00	23,53	23,53	0,00	1	1		1							0,00	4,65
	07:00	25,01	25,01	0,00	1	1		1							0,00	6,13
	08:00	25,97	25,97	0,00	1	1		1							0,00	7,09
	09:00	25,63	25,63	0,00	1	1		1							0,00	6,75
	10:00	24,99	24,99	0,00			1	1						2	0,00	8,75
	11:00	25,67	25,67	0,00			1	1						3	0,00	8,98
	12:00	26,92	26,92	0,00			1	1						4	0,00	9,42
	13:00	27,65	27,65	0,00			1	1						5	0,00	9,68
	14:00	26,58	26,58	0,00			1	1						5	0,00	9,30
	15:00	26,64	26,64	0,00			1	1						5	0,00	9,32
	16:00	28,07	28,07	0,00			1	1						5	0,00	9,83
	17:00	29,17	29,17	0,00			1	1						7	0,00	10,21
	18:00	30,23	30,23	0,00			1	1						7	0,00	10,58
	19:00	30,54	30,54	0,00			1	1						9	0,00	10,69
	20:00	30,86	30,86	0,00			1	1						9	0,00	10,80
	21:00	31,32	31,32	0,00	1		1	1						8	0,00	7,28
	22:00	29,48	29,48	0,00	1		1	1						6	0,00	6,45
	23:00	29,16	29,10	0,06	1		1	1						4	0,00	7,15

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης