

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	27,68	27,68	0,00	1		1	1							0,00	7,70
	01:00	26,05	26,05	0,00	1		1	1							0,00	6,07
	02:00	24,45	24,45	0,00	1		1	1							0,00	4,48
	03:00	23,11	23,11	0,00	1		1	1							0,00	3,13
	04:00	22,47	22,47	0,00	1		1	1							0,00	2,50
	05:00	22,21	22,21	0,00	1		1	1							0,00	2,24
	06:00	22,06	22,06	0,00	1		1	1							0,00	2,08
	07:00	23,12	23,12	0,00	1		1	1							0,00	3,15
	08:00	23,80	23,80	0,00			1	1						2	0,00	8,31
	09:00	25,23	25,23	0,00			1	1						3	0,00	8,83
	10:00	25,65	25,65	0,00			1	1						4	0,00	8,98
	11:00	26,06	26,06	0,00			1	1						4	0,00	9,12
	12:00	26,79	26,79	0,00			1	1						6	0,00	9,26
	13:00	28,59	28,59	0,00			1	1						6	0,00	10,01
	14:00	29,07	29,07	0,00			1	1						8	0,00	10,17
	15:00	29,03	29,03	0,00			1	1						8	0,00	10,16
	16:00	29,71	29,71	0,00			1	1						8	0,00	10,40
	17:00	30,44	30,43	0,00			1	1						9	0,04	10,65
	18:00	31,60	31,18	0,42			1	1						10	0,82	11,03
	19:00	31,85	31,53	0,32			1	1						10	0,90	11,03
	20:00	32,08	31,55	0,53			1	1						9	0,87	11,03
	21:00	31,80	31,20	0,60	1		1	1						5	0,90	9,28
	22:00	30,58	30,53	0,04	1		1	1						3	0,89	9,08
	23:00	28,81	28,59	0,22	1		1	1						3	0,90	7,31

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΣ και το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ εντάχθηκαν στις 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης