

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	17,61	14,40	3,21		1	1								4,17	4,23
	01:00	16,08	12,30	3,79			1					1			5,37	5,63
	02:00	15,65	11,66	3,99			1					1			5,58	5,48
	03:00	15,48	11,59	3,89			1					1			5,35	5,42
	04:00	15,31	11,34	3,97			1					1			5,37	5,36
	05:00	15,67	11,68	3,99			1					1			5,56	5,48
	06:00	16,60	12,46	4,13			1					1			5,87	5,81
	07:00	18,52	14,18	4,34			1					1			6,47	6,48
	08:00	19,63	15,13	4,50			1					1		2	6,62	6,87
	09:00	20,46	15,83	4,63			1					1		3	6,61	7,16
	10:00	20,31	15,58	4,73			1					1		3	6,82	7,11
	11:00	20,75	13,48	4,26			1					1		3	7,10	7,26
	12:00	20,38	16,40	3,98			1					1		3	7,21	7,13
	13:00	20,66	16,53	4,13			1					1		3	7,32	7,23
	14:00	20,17	15,63	4,54			1					1		3	7,13	7,06
	15:00	19,24	15,01	4,23			1					1		3	6,66	6,73
	16:00	19,66	15,59	4,07			1					1		3	6,71	6,88
	17:00	20,89	16,43	4,46			1					1		3	7,38	7,31
	18:00	23,19	18,63	4,56		1	1					1		3	7,86	7,86
	19:00	24,00	19,65	4,35		1	1							2	8,20	8,40
	20:00	25,08	20,97	4,12		1	1							2	9,26	8,78
	21:00	23,51	19,25	4,26		1	1							2	8,00	8,23
	22:00	21,54	18,08	3,46		1	1								7,74	7,54
	23:00	19,56	16,38	3,17		1	1								5,99	6,18

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης