

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	30,39	27,66	2,74	1	1		1							10,65	10,64
	01:00	28,12	26,17	1,95	1	1		1							9,75	9,75
	02:00	26,68	25,20	1,48	1	1		1							8,27	7,80
	03:00	25,50	24,76	0,75	1	1		1							7,16	7,16
	04:00	24,32	23,71	0,61	1	1		1							6,05	6,05
	05:00	23,46	23,06	0,40	1	1		1							5,29	5,29
	06:00	23,09	22,89	0,20	1	1		1							4,91	4,91
	07:00	25,23	24,95	0,28	1	1		1							6,90	6,90
	08:00	27,18	27,14	0,04	1			1						8	5,99	9,51
	09:00	29,38	29,34	0,04	1			1						11	5,54	10,28
	10:00	30,43	30,41	0,02	1		1							12	6,13	10,65
	11:00	31,36	31,33	0,03	1	1	1							10	6,52	7,41
	12:00	32,65	32,56	0,09	1	1	1							6	8,09	10,72
	13:00	34,47	34,33	0,14	1	1	1							7	8,62	11,03
	14:00	34,87	34,78	0,10	1	1	1							8	8,44	11,03
	15:00	35,04	34,98	0,05	1	1	1							8	8,48	11,03
	16:00	34,61	34,59	0,02	1	1	1							8	8,13	11,03
	17:00	34,22	34,18	0,04	1	1	1							8	7,69	11,03
	18:00	34,65	34,63	0,01	1	1	1							8	8,13	11,03
	19:00	33,95	33,91	0,04	1	1	1							8	7,47	11,01
	20:00	32,70	32,31	0,38	1	1	1							8	6,42	9,75
	21:00	32,54	31,96	0,58	1	1	1							6	8,63	10,62
	22:00	31,21	30,46	0,75	1	1	1							4	8,72	10,30
	23:00	29,93	28,63	1,30	1	1	1							2	9,49	10,04

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης