

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	27,61	27,54	0,07	1		1	1							0,89	7,63
	01:00	26,25	26,25	0,00	1		1	1							0,89	6,27
	02:00	24,88	24,88	0,00	1		1	1							0,90	4,91
	03:00	23,74	23,74	0,00	1		1	1							0,86	3,76
	04:00	22,47	22,45	0,01	1		1	1							0,90	2,49
	05:00	21,85	21,29	0,56			1	1							0,90	7,37
	06:00	21,24	20,47	0,77			1	1							0,87	6,76
	07:00	22,13	21,68	0,45			1	1							0,90	7,65
	08:00	22,90	22,38	0,52			1	1						2	0,87	7,41
	09:00	23,44	22,87	0,57			1	1						2	0,90	7,95
	10:00	23,51	23,01	0,50			1	1						2	0,90	8,02
	11:00	24,18	23,83	0,35			1	1						2	0,87	8,46
	12:00	25,04	24,33	0,70			1	1						2	1,92	8,76
	13:00	25,27	24,35	0,92			1	1						2	1,39	8,85
	14:00	25,02	23,78	1,25			1	1						2	1,43	8,76
	15:00	24,36	23,32	1,03			1	1						2	1,43	8,52
	16:00	24,69	23,73	0,96			1	1						2	1,39	8,64
	17:00	26,13	25,31	0,82			1	1						3	1,43	9,15
	18:00	27,35	26,49	0,86			1	1						5	1,39	9,57
	19:00	27,68	27,01	0,67			1	1						6	1,43	9,69
	20:00	28,83	28,49	0,33			1	1						7	1,41	10,09
	21:00	28,89	28,70	0,18			1	1						6	1,43	10,11
	22:00	27,67	27,61	0,06			1	1						6	1,43	9,69
	23:00	26,30	26,25	0,05	1		1	1						2	1,41	5,31

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ εντάχθηκε στις 12:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης