

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	28,40	26,74	1,66	1	1	1								10,08	10,08
	01:00	26,02	24,50	1,53	1	1	1								7,89	7,89
	02:00	24,37	23,24	1,13	1	1	1								6,06	6,06
	03:00	23,51	22,82	0,69	1	1	1								5,26	5,26
	04:00	22,64	22,32	0,31	1	1	1								4,50	4,50
	05:00	22,06	21,97	0,09	1	1	1								3,92	3,92
	06:00	22,12	22,11	0,01	1	1	1								3,95	3,95
	07:00	24,11	24,00	0,11	1	1	1								5,82	5,82
	08:00	26,52	26,29	0,23	1	1	1							1	7,87	7,87
	09:00	28,87	28,46	0,41	1	1	1							3	8,05	8,47
	10:00	29,77	29,47	0,30	1	1	1							4	8,17	8,86
	11:00	30,48	30,09	0,39	1	1	1							5	6,97	9,06
	12:00	31,49	30,95	0,54	1	1	1							6	7,50	9,57
	13:00	33,09	32,93	0,16	1	1	1							6	8,20	11,03
	14:00	33,21	32,98	0,23	1	1	1							7	7,52	10,78
	15:00	32,16	31,78	0,38	1	1	1							7	6,49	9,73
	16:00	32,03	31,34	0,69	1	1	1							7	6,32	9,60
	17:00	31,71	31,01	0,71	1	1	1							7	6,10	9,28
	18:00	32,29	31,35	0,94	1	1	1							7	6,87	9,85
	19:00	32,09	31,37	0,73	1	1	1							7	6,79	9,66
	20:00	31,16	30,84	0,32	1	1	1							6	7,31	9,23
	21:00	30,83	30,54	0,29	1	1	1							6	6,98	8,90
	22:00	29,32	28,94	0,38	1	1	1							4	7,35	8,41
	23:00	28,70	27,66	1,04	1	1	1							2	8,15	8,81

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:45 έως 15:45

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης