

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	27,08	26,14	0,94	1	1	1								8,83	8,83
	01:00	25,42	24,86	0,56	1	1	1								7,25	7,25
	02:00	23,95	23,67	0,28	1	1	1								5,71	5,71
	03:00	22,60	21,94	0,66	1	1	1								4,38	4,38
	04:00	21,72	20,51	1,21	1	1	1								3,46	3,46
	05:00	21,21	20,34	0,87	1	1	1								3,02	3,02
	06:00	21,27	20,73	0,54	1	1	1								3,06	3,06
	07:00	22,66	22,41	0,25	1	1	1								4,36	4,36
	08:00	23,80	23,69	0,10	1	1	1							3	5,25	5,25
	09:00	25,96	25,73	0,23		1	1							7	6,31	9,03
	10:00	27,15	26,56	0,59		1	1							8	5,88	9,50
	11:00	28,28	27,37	0,91		1	1							8	6,75	9,90
	12:00	29,87	28,83	1,03		1	1							10	6,98	10,45
	13:00	31,41	30,13	1,28		1	1							11	6,82	10,99
	14:00	32,18	29,97	2,21		1	1							11	7,51	11,03
	15:00	32,29	29,45	2,84		1	1							11	7,51	11,03
	16:00	32,40	29,66	2,74		1	1							11	7,45	11,03
	17:00	32,16	29,49	2,66		1	1							11	7,22	11,03
	18:00	32,43	29,93	2,49		1	1							11	7,45	11,03
	19:00	31,87	28,84	3,02		1	1							9	7,97	11,03
	20:00	30,91	28,13	2,78		1	1							9	7,68	10,82
	21:00	31,18	28,86	2,32		1	1							7	8,44	10,91
	22:00	30,33	27,92	2,41		1	1							7	8,20	10,62
	23:00	29,84	27,12	2,72	1	1	1							3	8,87	9,43

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:00. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 06:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης