

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	25,78	24,38	1,40		1	1	1							0,90	5,16
	01:00	24,17	22,81	1,36		1	1	1							0,90	3,56
	02:00	22,76	21,88	0,88			1	1							0,95	7,97
	03:00	21,86	21,40	0,45			1	1							0,93	7,38
	04:00	21,41	20,98	0,43			1	1							0,90	6,93
	05:00	20,99	20,56	0,43			1	1							0,90	6,51
	06:00	21,08	20,35	0,73			1	1							0,90	6,61
	07:00	22,63	21,74	0,90			1	1							0,90	7,92
	08:00	24,75	23,86	0,89			1	1						2	0,90	8,66
	09:00	26,66	25,89	0,77			1	1						3	0,90	9,33
	10:00	27,22	26,71	0,51			1	1						4	0,91	9,53
	11:00	27,63	26,50	1,13			1	1						5	1,24	9,67
	12:00	28,34	27,00	1,34			1	1						5	1,54	9,92
	13:00	29,55	27,69	1,86			1	1						5	2,22	10,34
	14:00	29,39	27,39	2,00			1	1						6	2,39	10,29
	15:00	28,71	27,05	1,66			1	1						6	2,39	10,05
	16:00	29,12	27,55	1,56			1	1						6	2,39	10,19
	17:00	30,24	28,34	1,90			1	1						6	2,39	10,58
	18:00	31,85	29,99	1,86		1	1	1						5	2,39	8,69
	19:00	32,13	30,13	2,00		1	1	1						4	2,39	9,48
	20:00	32,57	30,40	2,17		1	1	1						4	2,39	9,92
	21:00	31,17	28,97	2,20		1	1	1						2	2,39	9,53
	22:00	29,26	27,28	1,99		1	1	1						1	2,39	8,14
	23:00	28,39	26,37	2,01		1	1	1							2,39	7,77

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΨΑΡΑ. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης