

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	29,79	27,42	2,37	1	1	1								10,43	10,43
	01:00	28,32	25,77	2,55	1	1	1								9,51	9,44
	02:00	26,55	24,18	2,37	1	1	1								7,85	7,67
	03:00	25,24	22,79	2,45	1	1	1								6,64	6,36
	04:00	24,62	22,03	2,60	1	1	1								6,09	5,75
	05:00	23,88	20,99	2,89	1	1	1								5,44	5,00
	06:00	23,57	21,14	2,44	1	1	1								5,20	5,20
	07:00	25,38	23,34	2,04	1	1	1								6,91	6,50
	08:00	27,74	26,08	1,65	1	1	1								8,83	8,86
	09:00	29,77	27,56	2,20	1	1	1							3	8,67	9,36
	10:00	30,48	28,09	2,39	1	1	1							3	9,10	10,08
	11:00	31,58	29,45	2,13	1	1	1							4	9,16	10,67
	12:00	33,87	31,33	2,54	1	1	1							6	9,11	11,03
	13:00	36,18	33,87	2,31	1	1	1							8	8,91	11,03
	14:00	37,37	35,52	1,85	1	1	1							9	9,10	11,03
	15:00	37,54	36,09	1,45	1	1	1							9	9,46	11,03
	16:00	37,77	36,47	1,30	1	1	1							9	9,75	11,03
	17:00	37,26	35,96	1,30	1	1	1							9	9,13	11,03
	18:00	37,14	36,26	0,88	1	1	1							9	9,17	11,03
	19:00	35,56	35,02	0,54	1	1	1							9	7,84	11,03
	20:00	33,84	33,40	0,44	1	1	1							9	6,25	10,39
	21:00	33,92	33,22	0,70	1	1	1							8	6,98	10,97
	22:00	32,63	31,99	0,64	1	1	1							7	7,71	10,20
	23:00	34,19	33,76	0,42	1	1	1							3	8,92	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 11:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης