

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	30,73	30,38	0,35	1	1	1						1		9,84	9,52
	01:00	28,69	28,19	0,51	1	1	1						1		8,16	8,16
	02:00	26,47	25,81	0,66	1	1	1								7,36	7,59
	03:00	25,35	24,72	0,63	1	1	1								7,24	7,24
	04:00	24,54	24,02	0,52	1	1	1								6,59	6,59
	05:00	23,96	23,70	0,26	1	1	1								6,12	6,12
	06:00	23,65	23,36	0,30	1	1	1								4,87	4,78
	07:00	24,45	24,29	0,16	1	1	1								6,47	6,47
	08:00	25,22	25,17	0,05	1	1	1							3	5,07	4,82
	09:00	29,85	29,80	0,05	1	1	1							3	9,06	9,45
	10:00	27,91	27,51	0,40	1	1	1							3	6,93	7,51
	11:00	29,56	29,16	0,40	1	1	1							3	7,98	9,16
	12:00	31,79	31,47	0,32	1	1	1							6	7,92	9,86
	13:00	34,23	34,02	0,21	1	1	1							7	8,43	11,03
	14:00	34,60	34,35	0,26	1	1	1							8	8,13	11,03
	15:00	34,65	34,36	0,28	1	1	1							8	8,27	11,03
	16:00	35,36	35,26	0,10	1	1	1							8	9,23	11,03
	17:00	35,83	35,78	0,05	1	1	1							8	9,24	11,03
	18:00	36,15	36,15	0,00	1	1	1							8	9,41	11,03
	19:00	35,29	35,27	0,01	1	1	1							8	8,59	11,03
	20:00	34,42	34,38	0,05	1	1	1							8	7,77	11,03
	21:00	35,50	35,46	0,04	1	1	1							8	8,93	11,03
	22:00	35,63	35,57	0,06	1	1	1							8	9,06	11,03
	23:00	36,06	35,58	0,48	1	1	1	1						5	8,27	8,27

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης