

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	34,50	33,71	0,79	1	1	1	1							9,21	9,21
	01:00	31,42	30,88	0,54	1	1	1	1							6,42	6,42
	02:00	29,13	28,72	0,41	1		1	1							9,31	9,15
	03:00	27,48	27,25	0,23	1		1	1							8,27	8,27
	04:00	26,44	26,33	0,11	1		1	1							7,27	7,27
	05:00	25,64	25,60	0,04	1		1	1							6,48	6,48
	06:00	23,95	23,95	0,00	1		1	1							4,91	4,91
	07:00	26,55	26,55	0,00	1		1	1							7,12	7,12
	08:00	31,28	31,26	0,01	1		1	1						3	9,51	9,78
	09:00	34,62	34,62	0,00	1		1	1						5	9,82	11,03
	10:00	36,85	36,84	0,00	1		1	1						8	9,32	11,03
	11:00	35,49	35,49	0,00	1	1	1	1						6	7,54	7,54
	12:00	39,90	39,86	0,04	1		1	1						11	8,88	11,03
	13:00	42,93	42,92	0,02	1		1	1						13	9,98	11,03
	14:00	43,85	43,84	0,00	1		1	1						13	10,50	11,03
	15:00	42,99	42,97	0,02	1		1	1						13	9,70	11,03
	16:00	42,50	42,48	0,02	1		1	1						13	9,29	11,03
	17:00	41,52	41,47	0,06	1		1	1						13	8,35	11,03
	18:00	39,90	39,83	0,07	1		1	1						12	8,42	11,03
	19:00	38,61	38,37	0,25	1		1	1						11	8,52	11,03
	20:00	37,57	37,38	0,19	1		1	1						10	8,34	11,03
	21:00	37,84	37,57	0,27	1		1	1						9	9,74	11,03
	22:00	37,11	36,42	0,68	1		1	1						8	9,83	11,03
	23:00	37,47	35,37	2,10	1		1	1						7	9,71	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Κεφάλα από τις 18:20 ως το τέλος της ημέρας και το ΑΠ Μακριά Σκάλα από τις 20:45 ως το τέλος της ημέρας. Στα διαστήματα 06:19 – 08:00, 07:20 – 07:34 και 11:13 – 11:33 σημειώθηκαν βλάβες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης