

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	35,05	34,46	0,59	1		1	1						6	8,95	11,03
	01:00	31,92	31,70	0,21	1		1	1						4	8,42	9,91
	02:00	29,98	29,89	0,09	1		1	1						2	8,14	8,99
	03:00	28,64	28,55	0,09	1		1	1						1	7,94	8,15
	04:00	28,02	27,66	0,36	1		1	1							8,19	8,04
	05:00	26,87	26,17	0,70	1		1	1							7,33	6,89
	06:00	26,07	25,43	0,64	1		1	1							6,66	6,66
	07:00	28,10	27,68	0,41	1		1	1							8,14	8,12
	08:00	31,36	30,87	0,49	1		1	1						1	8,81	10,88
	09:00	34,77	33,98	0,79	1		1	1						4	8,71	11,03
	10:00	36,57	34,45	2,12	1		1	1						7	8,54	11,03
	11:00	38,40	36,14	2,26	1		1	1						7	8,92	11,03
	12:00	40,64	38,58	2,06	1		1	1						9	9,55	11,03
	13:00	42,65	40,33	2,32	1		1	1						11	10,52	11,03
	14:00	43,38	41,50	1,88	1		1	1						11	10,52	11,03
	15:00	43,51	41,82	1,69	1		1	1						11	10,52	11,03
	16:00	43,12	41,13	1,99	1		1	1						11	10,52	11,03
	17:00	43,08	40,42	2,66	1		1	1						11	10,52	11,03
	18:00	43,47	41,03	2,44	1		1	1						10	10,52	11,03
	19:00	42,59	39,77	2,82	1		1	1						11	10,37	11,03
	20:00	40,95	38,13	2,82	1		1	1						9	10,31	11,03
	21:00	41,30	37,68	3,62	1		1	1						9	10,32	11,03
	22:00	41,89	37,63	4,26	1		1	1						9	10,32	11,03
	23:00	43,46	38,47	5,00	1		1	1						9	10,31	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Κεφάλα στα διαστήματα 00:00 – 12:25 και 17:45 – 20:55, το ΑΠ Μακριά Σκάλα στο διάστημα 00:00 – 12:23 και το ΑΠ Κοφινάς από τις 04:50 ως το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης