

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	39,13	34,45	4,68	1		1	1						8	10,20	11,03
	01:00	36,65	32,21	4,44	1	1	1							7	9,85	11,03
	02:00	34,52	29,60	4,93	1	1	1							5	10,14	11,03
	03:00	32,48	27,17	5,31	1	1	1							3	9,85	11,03
	04:00	30,81	25,05	5,75	1	1	1							1	10,27	10,78
	05:00	30,61	25,70	4,90	1	1	1								10,27	10,71
	06:00	30,27	25,91	4,36	1	1	1								10,26	10,60
	07:00	31,30	27,23	4,07	1	1	1							1	9,97	10,96
	08:00	34,04	30,12	3,92	1	1	1							3	10,18	11,03
	09:00	36,88	33,16	3,72	1	1	1							6	10,26	11,03
	10:00	38,12	35,45	2,67	1	1	1							7	10,44	11,03
	11:00	39,52	36,93	2,58	1	1	1							9	10,60	11,03
	12:00	42,08	39,07	3,01	1	1	1							11	10,60	11,03
	13:00	44,97	41,71	3,26	1	1	1							13	10,60	11,03
	14:00	46,73	43,68	3,05	1	1	1	1						13	10,61	11,03
	15:00	47,02	43,67	3,35		1	1	1						13	10,65	11,03
	16:00	47,31	43,45	3,86		1	1	1						12	10,65	11,03
	17:00	47,45	42,83	4,62		1	1	1						12	10,65	11,03
	18:00	47,88	43,08	4,80		1	1	1						12	10,65	11,03
	19:00	46,11	41,62	4,49		1	1	1						12	10,65	11,03
	20:00	43,72	38,76	4,95		1	1	1						10	10,64	11,03
	21:00	42,68	37,70	4,98		1	1	1						8	10,65	11,03
	22:00	41,30	35,12	6,18		1	1	1						8	10,65	11,03
	23:00	40,56	33,53	7,03		1	1	1						5	10,65	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Κεφάλα στα διαστήματα 02:25 - 14:45, 19:05 - 21:20, το ΑΠ Κοφινάς ως τις 10:20 και το ΑΠ Καλόγερος στα διαστήματα 01:05 - 03:10 και από τις 17:35 ως το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης