

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	39,23	32,13	7,10		1	1	1						5	10,65	11,03
	01:00	36,66	28,99	7,67		1	1	1						3	10,65	11,03
	02:00	35,03	26,59	8,44		1	1	1							10,65	11,03
	03:00	33,36	24,43	8,93	1		1	1							10,65	11,03
	04:00	31,88	23,72	8,16	1		1	1							10,65	11,03
	05:00	30,68	22,30	8,38	1		1	1							10,35	10,70
	06:00	28,87	21,98	6,89	1		1	1							8,97	8,89
	07:00	28,93	22,58	6,35	1		1	1						1	9,13	9,13
	08:00	29,75	23,85	5,90			1	1						4	9,69	10,41
	09:00	31,49	25,85	5,64			1	1						4	10,27	11,02
	10:00	32,35	27,01	5,34			1	1						5	9,92	11,03
	11:00	33,97	28,55	5,42			1	1						7	9,85	11,03
	12:00	36,59	30,17	6,42			1	1						7	10,53	11,03
	13:00	39,31	31,93	7,38			1	1						8	10,65	11,03
	14:00	41,30	33,02	8,28			1	1						11	10,65	11,03
	15:00	42,49	33,37	9,12			1	1						11	10,65	11,03
	16:00	42,88	33,85	9,03			1	1						11	10,65	11,03
	17:00	42,54	33,86	8,68			1	1						11	10,65	11,03
	18:00	41,94	34,57	7,36			1	1						10	10,65	11,03
	19:00	40,49	34,47	6,01	1		1	1						7	10,65	11,03
	20:00	38,82	32,51	6,31	1		1	1						7	10,65	11,03
	21:00	38,67	32,76	5,91	1		1	1						4	10,65	11,03
	22:00	38,03	32,80	5,24	1		1	1						5	10,65	11,03
	23:00	37,19	33,74	3,45	1		1	1						6	10,65	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Καλόγερος στα διαστήματα 00:00 -02:45 και 05:00 – 14:10 και το ΑΠ Ποταμιάς στο διάστημα 01:05 – 02:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης