

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	36,65	35,03	1,63	1		1	1						7	9,74	11,03
	01:00	35,47	33,73	1,74	1	1	1							8	8,72	11,03
	02:00	33,48	31,69	1,79	1	1	1							7	8,28	11,03
	03:00	31,76	29,86	1,90	1	1	1							5	8,71	10,34
	04:00	30,43	29,52	0,90	1	1	1							4	8,63	9,52
	05:00	28,94	28,40	0,54	1	1	1							2	8,95	9,05
	06:00	27,63	27,19	0,44	1	1	1							2	7,95	7,74
	07:00	28,07	27,50	0,57	1	1	1							2	8,29	8,18
	08:00	29,32	28,92	0,40	1	1	1							2	9,42	9,42
	09:00	30,04	29,73	0,31	1	1	1							2	10,09	10,14
	10:00	30,65	30,44	0,20	1	1	1							2	10,17	10,73
	11:00	31,98	31,61	0,37	1	1	1							3	10,08	11,03
	12:00	33,70	33,24	0,47	1		1	1						3	10,56	11,03
	13:00	34,96	34,32	0,64	1		1	1						1	10,30	11,03
	14:00	35,83	35,36	0,47	1	1	1	1							10,35	10,35
	15:00	35,81	35,25	0,56	1	1	1	1							10,35	10,35
	16:00	35,93	35,50	0,43	1	1	1	1							10,45	10,45
	17:00	36,11	35,80	0,31	1	1	1	1							10,58	10,58
	18:00	35,88	35,66	0,22	1	1	1	1							10,41	10,41
	19:00	34,86	34,80	0,05	1	1	1	1							9,62	9,62
	20:00	34,08	34,05	0,03	1	1	1	1							8,91	8,91
	21:00	35,34	35,00	0,33	1	1	1	1							9,94	9,94
	22:00	35,03	34,43	0,59	1	1	1	1							9,70	9,70
	23:00	34,55	33,91	0,63	1	1	1	1							9,31	9,31

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Κεφάλι από τις 11:00 ως το τέλος της ημέρας, το ΑΠ Μελανιούς στο διάστημα 11:36 - 13:40 και το ΑΠ Καλόγερος στο διάστημα 01:50 - 03:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης