

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	32,94	32,52	0,42	1	1	1	1							7,98	7,98
	01:00	30,53	30,13	0,39	1	1	1	1							6,31	6,31
	02:00	28,38	27,95	0,43	1		1	1							9,32	9,32
	03:00	27,11	26,55	0,56	1		1	1							8,31	8,31
	04:00	26,42	25,84	0,57	1		1	1							7,75	7,75
	05:00	25,84	25,46	0,38	1		1	1							7,31	7,31
	06:00	25,46	25,23	0,23	1		1	1							6,96	6,96
	07:00	27,04	26,77	0,28	1		1	1							8,33	8,33
	08:00	29,24	29,02	0,22	1		1	1							6,94	9,26
	09:00	30,74	30,40	0,34	1		1	1							10,62	10,76
	10:00	30,53	30,06	0,47	1		1	1							10,62	10,55
	11:00	31,05	30,49	0,56	1		1	1							10,62	10,87
	12:00	30,81	30,36	0,45	1		1	1							10,65	10,78
	13:00	30,18	30,02	0,16	1		1	1							10,56	10,21
	14:00	30,56	30,35	0,21	1		1	1							10,65	10,58
	15:00	30,10	29,91	0,19	1		1	1							10,59	10,12
	16:00	29,11	29,03	0,08	1		1	1							9,90	9,90
	17:00	28,29	28,23	0,06	1		1	1							9,18	9,18
	18:00	28,88	28,87	0,01	1		1	1							9,65	9,65
	19:00	28,60	28,57	0,04	1		1	1							9,46	9,46
	20:00	28,04	27,79	0,25	1		1	1							8,91	8,91
	21:00	28,57	28,05	0,53	1		1	1							9,38	9,38
	22:00	28,44	27,48	0,96	1		1	1							9,22	9,22
	23:00	29,65	28,04	1,61	1	1	1	1							8,83	8,83

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ Καλόγερος στο διάστημα 00:30 - 08:45. Στο διάστημα 08:20 - 08:45 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης