

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	30,13	29,85	0,28		1	1	1							9,70	9,51
	01:00	27,68	27,57	0,11		1	1	1							8,06	8,06
	02:00	26,14	26,12	0,02		1	1	1							6,58	6,58
	03:00	25,32	25,29	0,03		1	1	1							5,84	5,84
	04:00	24,74	24,71	0,03		1	1	1							5,33	5,33
	05:00	24,07	24,05	0,02		1	1	1							4,75	4,75
	06:00	23,60	23,57	0,03		1	1	1							4,25	4,25
	07:00	21,06	20,93	0,13		1	1	1							5,75	5,75
	08:00	29,04	28,72	0,31		1	1	1							6,27	8,42
	09:00	31,74	31,28	0,46		1	1	1							7,90	11,03
	10:00	32,88	32,54	0,33		1	1	1							9,96	11,03
	11:00	32,74	32,33	0,42	1		1	1						1	8,52	11,03
	12:00	33,93	33,51	0,42	1		1	1						3	10,65	11,03
	13:00	35,70	35,43	0,27	1		1	1						5	10,60	11,03
	14:00	36,18	35,41	0,77	1		1	1						7	9,67	11,03
	15:00	34,59	33,30	1,29	1		1	1						6	9,20	11,03
	16:00	36,09	34,68	1,41	1		1	1						5	10,64	11,03
	17:00	35,67	33,77	1,90	1		1	1						6	10,48	11,03
	18:00	35,27	33,00	2,27	1		1	1						5	10,09	11,03
	19:00	34,74	32,79	1,95	1		1	1						5	9,77	11,03
	20:00	33,98	32,38	1,60	1		1	1						5	9,48	11,03
	21:00	34,54	33,02	1,52	1		1	1						3	10,65	11,03
	22:00	33,38	31,81	1,58	1		1	1						3	10,48	11,03
	23:00	32,27	31,03	1,24		1	1	1						1	9,76	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Μελανιούς ως τις 01:10 και στο διάστημα 07:50 – 09:30, το ΑΠ Καλόγερος ως τις 11:50 και τα ΑΠ Ποταμιάς, Μύλος 1, Ροδόκλινα 1, Ροχιάδες, Καρδάμυλα, Ροδόκλινα 2, Ψαρρά στο διάστημα 07:50 – 09:30. Στο διάστημα 10:45 – 15:55 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης