

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	30,62	29,25	1,37		1	1	1							8,91	10,01
	01:00	28,28	27,22	1,06		1	1	1							8,17	8,17
	02:00	26,67	26,20	0,47		1	1	1							6,59	6,59
	03:00	25,65	25,25	0,40		1	1	1							5,91	5,91
	04:00	25,35	24,93	0,43		1	1	1							5,49	5,49
	05:00	25,30	24,68	0,61		1	1	1							5,50	5,50
	06:00	25,04	24,61	0,43		1	1	1							5,43	5,43
	07:00	26,87	25,92	0,94		1	1	1							6,34	6,25
	08:00	29,79	28,71	1,08		1	1	1							9,27	9,18
	09:00	31,58	30,90	0,67		1	1	1						2	9,85	9,94
	10:00	32,43	31,11	1,32		1	1	1						2	9,70	10,80
	11:00	33,21	31,21	2,00		1	1	1						2	10,40	11,03
	12:00	34,64	32,49	2,15		1	1	1						2	9,91	11,03
	13:00	36,28	34,05	2,22		1	1	1						3	10,40	11,03
	14:00	37,02	34,76	2,25		1	1	1						4	9,25	11,03
	15:00	36,73	33,57	3,16		1	1	1						6	10,39	11,03
	16:00	36,66	33,30	3,36		1	1	1						6	10,03	11,03
	17:00	36,60	33,74	2,87		1	1	1						6	9,87	11,03
	18:00	37,11	32,85	4,26		1	1	1						6	10,17	11,03
	19:00	36,73	32,64	4,09	1		1	1						6	9,70	11,03
	20:00	36,39	31,32	5,08	1		1	1						5	9,76	11,03
	21:00	35,86	30,62	5,24	1		1	1						4	10,11	11,03
	22:00	34,62	27,99	6,63	1		1	1						2	9,88	11,03
	23:00	33,93	29,61	4,32	1		1	1						1	10,65	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:25 με 18:00. Πρόβλημα επικοινωνίας του ΗΣ με το σύστημα εποπτείας το διάστημα 11:30 με 14:40. Πρόβλημα επικοινωνίας των ΑΠ το διάστημα 16:40 με 19:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης