

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 1/7/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	3,29	2,45	0,44	0,40	1						1		
	01:00	3,06	2,25	0,42	0,40	1						1		
	02:00	2,87	2,12	0,35	0,40	1						1		
	03:00	2,72	2,02	0,30	0,40	1						1		
	04:00	2,62	1,96	0,26	0,40	1						1		
	05:00	2,60	1,95	0,25	0,40	1						1		
	06:00	2,71	2,06	0,25	0,40	1						1		
	07:00	2,92	2,34	0,18	0,40	1						1		
	08:00	3,15	2,60	0,15	0,40	1						1		
	09:00	3,41	2,84	0,17	0,40	1		1						
	10:00	3,66	3,05	0,21	0,40	1		1						
	11:00	3,88	3,25	0,23	0,40	1		1						
	12:00	3,98	3,33	0,25	0,40	1		1						
	13:00	4,01	3,21	0,40	0,40	1		1						
	14:00	3,94	3,10	0,44	0,40	1		1						
	15:00	3,82	2,99	0,44	0,40	1		1						
	16:00	3,74	2,91	0,44	0,40	1		1						
	17:00	3,75	2,92	0,44	0,40	1		1						
	18:00	3,90	3,06	0,44	0,40	1		1						
	19:00	4,08	3,25	0,44	0,40	1		1						
	20:00	4,25	3,41	0,44	0,40	1		1			1			
	21:00	4,50	3,66	0,44	0,40	1		1			1			
	22:00	4,29	3,45	0,44	0,40	1		1			1			
	23:00	3,81	2,98	0,44	0,40	1		1						

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.