

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 12/7/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	4,50	4,08	0,42	0,00	1	1				1			
	01:00	4,16	3,83	0,33	0,00	1	1				1			
	02:00	3,94	3,63	0,31	0,00	1	1				1			
	03:00	3,67	3,33	0,34	0,00	1	1							
	04:00	3,57	3,18	0,39	0,00	1	1							
	05:00	3,41	3,02	0,39	0,00	1	1							
	06:00	3,45	3,09	0,35	0,00	1	1							
	07:00	3,70	3,40	0,29	0,00	1	1							
	08:00	3,91	3,59	0,32	0,00	1	1					1		
	09:00	4,17	3,79	0,37	0,00	1	1					1		
	10:00	4,34	3,98	0,36	0,00	1	1					1		
	11:00	4,57	4,23	0,34	0,00	1	1					1		
	12:00	4,46	4,03	0,42	0,00	1	1					1		
	13:00	4,48	4,04	0,44	0,00	1	1					1		
	14:00	4,42	3,98	0,44	0,00	1	1					1		
	15:00	4,28	3,85	0,44	0,00	1	1					1		
	16:00	4,18	3,74	0,44	0,00	1	1					1		
	17:00	4,17	3,73	0,44	0,00	1	1					1		
	18:00	4,32	3,88	0,44	0,00	1	1					1		
	19:00	4,51	4,07	0,44	0,00	1	1					1		
	20:00	4,67	4,24	0,44	0,00	1	1					1		
	21:00	4,85	4,42	0,44	0,00	1	1					1		
	22:00	4,59	4,15	0,44	0,00	1	1					1		
	23:00	4,17	3,74	0,44	0,00	1	1					1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.