

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 17/8/2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.		
Κυριακή	00:00	6,45	6,43	0,01	0,00	1	1	1					1			
	01:00	6,15	6,13	0,02	0,00	1	1	1					1			
	02:00	5,70	5,66	0,04	0,00	1	1	1					1			
	03:00	5,44	5,40	0,04	0,00	1	1	1					1			
	04:00	5,20	5,17	0,03	0,00	1	1	1					1			
	05:00	4,97	4,94	0,03	0,00	1	1	1								
	06:00	4,77	4,73	0,03	0,00	1	1	1								
	07:00	4,90	4,88	0,02	0,00	1	1	1								
	08:00	5,35	5,32	0,04	0,00	1	1	1						1		
	09:00	5,92	5,89	0,03	0,00	1	1	1						1		
	10:00	6,24	6,22	0,02	0,00	1	1	1							1	
	11:00	6,63	6,62	0,00	0,00	1	1	1							1	
	12:00	6,73	6,33	0,01	0,40	1	1	1							1	
	13:00	6,85	6,45	0,01	0,40	1	1	1							1	
	14:00	6,89	6,48	0,01	0,40	1	1	1							1	
	15:00	6,78	6,36	0,02	0,40	1	1	1							1	
	16:00	6,71	6,26	0,05	0,40	1	1	1							1	
	17:00	6,62	6,16	0,06	0,40	1	1	1							1	
	18:00	6,55	6,09	0,06	0,40	1	1	1							1	
	19:00	6,59	6,12	0,07	0,40	1	1	1							1	
	20:00	6,88	6,45	0,04	0,40	1	1	1							1	
	21:00	7,16	6,74	0,02	0,40	1	1	1							1	
	22:00	6,73	6,69	0,03	0,00	1	1	1							1	
	23:00	6,41	6,40	0,01	0,00	1	1	1							1	

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.