

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 18/7/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	4,40	4,40	0,00	0,00	1	1				1			
	01:00	4,02	4,02	0,00	0,00	1	1				1			
	02:00	3,75	3,75	0,00	0,00	1	1				1			
	03:00	3,55	3,55	0,00	0,00	1	1							
	04:00	3,51	3,51	0,00	0,00	1	1							
	05:00	3,41	3,41	0,00	0,00	1	1							
	06:00	3,35	3,35	0,00	0,00	1	1							
	07:00	3,56	3,56	0,00	0,00	1	1							
	08:00	4,02	4,02	0,00	0,00	1	1					1		
	09:00	4,35	4,35	0,00	0,00	1	1					1		
	10:00	4,35	4,35	0,00	0,00	1	1					1		
	11:00	4,88	4,88	0,00	0,00	1	1				1	1		
	12:00	5,07	5,07	0,00	0,00	1	1				1	1		
	13:00	5,08	5,08	0,00	0,00	1	1				1	1		
	14:00	5,03	5,01	0,02	0,00	1	1				1	1		
	15:00	4,94	4,89	0,05	0,00	1	1				1	1		
	16:00	4,86	4,77	0,09	0,00	1	1				1	1		
	17:00	4,80	4,62	0,18	0,00	1	1				1	1		
	18:00	4,86	4,55	0,30	0,00	1	1				1	1		
	19:00	4,97	4,59	0,38	0,00	1	1				1	1		
	20:00	5,03	4,64	0,39	0,00	1	1				1	1		
	21:00	5,47	5,11	0,36	0,00	1	1				1	1		
	22:00	5,28	4,94	0,34	0,00	1	1				1	1		
	23:00	4,93	4,62	0,31	0,00	1	1					1	1	

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.