

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 22/7/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	4,49	4,26	0,23	0,00	1	1					1		
	01:00	4,19	3,94	0,25	0,00	1	1					1		
	02:00	3,91	3,70	0,21	0,00	1	1					1		
	03:00	3,69	3,49	0,20	0,00	1	1							
	04:00	3,66	3,46	0,20	0,00	1	1							
	05:00	3,58	3,40	0,18	0,00	1	1							
	06:00	3,53	3,38	0,15	0,00	1	1							
	07:00	3,82	3,69	0,13	0,00	1	1				1			
	08:00	4,18	4,06	0,13	0,00	1	1				1			
	09:00	4,48	4,35	0,12	0,00	1	1				1			
	10:00	4,92	4,81	0,11	0,00	1	1				1	1		
	11:00	4,98	4,88	0,10	0,00	1	1				1	1		
	12:00	5,11	4,99	0,13	0,00	1	1				1	1		
	13:00	5,40	5,23	0,17	0,00	1	1				1	1		
	14:00	5,31	5,11	0,20	0,00	1	1				1	1		
	15:00	5,20	4,88	0,31	0,00	1	1				1	1		
	16:00	5,12	4,69	0,44	0,00	1	1				1	1		
	17:00	5,10	4,66	0,44	0,00	1	1				1	1		
	18:00	5,11	4,67	0,44	0,00	1	1				1	1		
	19:00	5,22	4,79	0,44	0,00	1	1				1	1		
	20:00	5,35	4,92	0,44	0,00	1	1				1	1		
	21:00	5,56	5,14	0,42	0,00	1	1				1	1		
	22:00	5,33	4,93	0,39	0,00	1	1				1	1		
	23:00	5,01	4,63	0,38	0,00	1	1				1	1		

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.