

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 4/8/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.
Δευτέρα	00:00	5,25	5,18	0,08	0,00	1	1	1				1		
	01:00	4,78	4,73	0,05	0,00	1	1	1				1		
	02:00	4,56	4,51	0,05	0,00	1	1					1		
	03:00	4,33	4,26	0,07	0,00	1	1					1		
	04:00	4,19	4,10	0,09	0,00	1	1					1		
	05:00	4,15	4,05	0,10	0,00	1	1					1		
	06:00	4,03	3,93	0,10	0,00	1	1					1		
	07:00	4,31	4,19	0,12	0,00	1	1					1		
	08:00	4,66	4,56	0,10	0,00	1	1	1						
	09:00	5,13	5,06	0,07	0,00	1	1	1				1		
	10:00	5,57	5,51	0,06	0,00	1	1	1				1		
	11:00	5,74	5,68	0,05	0,00	1	1	1				1		
	12:00	6,05	5,60	0,05	0,40	1	1	1				1		
	13:00	6,22	5,77	0,05	0,40	1	1	1				1		
	14:00	6,17	5,71	0,06	0,40	1	1	1				1		
	15:00	6,18	5,71	0,07	0,40	1	1	1				1		
	16:00	5,85	5,36	0,09	0,40	1	1	1				1		
	17:00	5,80	5,28	0,12	0,40	1	1	1				1		
	18:00	5,81	5,26	0,15	0,40	1	1	1				1		
	19:00	5,71	5,12	0,19	0,40	1	1	1				1		
	20:00	6,00	5,41	0,19	0,40	1	1	1				1		
	21:00	6,15	5,57	0,19	0,40	1	1	1				1		
	22:00	5,75	4,97	0,17	0,60	1	1	1						
	23:00	5,49	4,94	0,15	0,40	1	1	1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.