

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 5/7/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	3,51	3,35	0,16	0,00		1	1			1			
	01:00	3,26	3,14	0,12	0,00		1	1						
	02:00	3,03	2,93	0,10	0,00		1	1						
	03:00	2,87	2,77	0,10	0,00		1	1						
	04:00	2,76	2,67	0,09	0,00		1	1						
	05:00	2,71	2,61	0,10	0,00		1	1						
	06:00	2,79	2,68	0,11	0,00		1	1						
	07:00	2,99	2,89	0,10	0,00		1	1						
	08:00	3,21	3,12	0,09	0,00		1	1						
	09:00	3,47	3,37	0,10	0,00		1	1				1		
	10:00	3,72	3,63	0,10	0,00		1	1				1		
	11:00	3,92	3,82	0,11	0,00		1	1				1		
	12:00	4,04	3,50	0,14	0,40		1	1				1		
	13:00	4,04	3,42	0,22	0,40		1	1				1		
	14:00	3,98	3,31	0,27	0,40		1	1				1		
	15:00	3,87	3,15	0,32	0,40		1	1						
	16:00	3,79	3,02	0,37	0,40		1	1						
	17:00	3,79	2,96	0,44	0,40		1	1						
	18:00	3,92	3,09	0,44	0,40		1	1						
	19:00	4,11	3,07	0,44	0,60		1	1						
	20:00	4,14	3,14	0,40	0,60		1	1						
	21:00	4,50	3,59	0,32	0,60		1	1			1			
	22:00	4,25	3,55	0,30	0,40		1	1			1			
	23:00	3,88	3,63	0,25	0,00		1	1			1			

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.