

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 7/7/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	3,54	3,49	0,05	0,00	1		1			1			
	01:00	3,29	3,23	0,06	0,00	1		1						
	02:00	3,07	3,00	0,07	0,00	1		1						
	03:00	2,90	2,82	0,08	0,00	1						1		
	04:00	2,81	2,73	0,08	0,00	1						1		
	05:00	2,80	2,71	0,09	0,00	1						1		
	06:00	2,90	2,81	0,09	0,00	1						1		
	07:00	3,12	3,04	0,08	0,00	1		1						
	08:00	3,37	3,24	0,13	0,00	1		1						
	09:00	3,63	3,50	0,13	0,00	1		1			1			
	10:00	3,88	3,76	0,13	0,00	1		1			1			
	11:00	4,08	3,94	0,13	0,00	1		1			1			
	12:00	4,23	3,68	0,15	0,40	1		1			1			
	13:00	4,25	3,70	0,15	0,40	1		1			1			
	14:00	4,16	3,60	0,16	0,40	1		1			1			
	15:00	3,99	3,33	0,17	0,50	1		1						
	16:00	3,78	3,20	0,18	0,40	1		1						
	17:00	3,74	3,15	0,18	0,40	1		1						
	18:00	3,82	3,24	0,18	0,40	1		1						
	19:00	4,02	3,24	0,18	0,60	1		1						
	20:00	4,25	3,39	0,16	0,70	1		1				1		
	21:00	4,41	3,91	0,10	0,40	1		1				1		
	22:00	4,24	3,73	0,10	0,40	1		1				1		
	23:00	3,87	3,77	0,10	0,00	1		1				1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.