

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 8/7/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	3,62	3,19	0,44	0,00	1		1						
	01:00	3,27	2,83	0,44	0,00	1		1						
	02:00	3,04	2,60	0,44	0,00	1		1						
	03:00	2,91	2,48	0,43	0,00	1		1						
	04:00	2,80	2,47	0,33	0,00	1		1						
	05:00	2,74	2,42	0,32	0,00	1		1						
	06:00	2,83	2,49	0,34	0,00	1		1						
	07:00	3,05	2,72	0,34	0,00	1		1						
	08:00	3,30	2,98	0,32	0,00	1		1						
	09:00	3,58	3,28	0,30	0,00	1		1						
	10:00	3,89	3,71	0,18	0,00	1		1				1		
	11:00	4,06	3,92	0,14	0,00	1		1				1		
	12:00	4,14	3,54	0,20	0,40	1		1				1		
	13:00	4,21	3,52	0,30	0,40	1		1				1		
	14:00	4,14	3,26	0,39	0,50	1		1						
	15:00	4,02	3,18	0,44	0,40	1		1						
	16:00	3,92	3,09	0,44	0,40	1		1						
	17:00	3,90	3,07	0,44	0,40	1		1						
	18:00	4,11	3,27	0,44	0,40	1		1						
	19:00	4,20	3,27	0,44	0,50	1		1						
	20:00	4,34	3,51	0,44	0,40	1		1			1			
	21:00	4,57	3,74	0,44	0,40	1		1			1			
	22:00	4,37	3,53	0,44	0,40	1		1			1			
	23:00	4,00	3,17	0,44	0,40	1		1						

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.