

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	30,01	29,58	0,43	0,00				1	1	1	1				
	01:00	28,21	27,68	0,52	0,00				1	1	1	1				
	02:00	26,76	26,16	0,60	0,00				1	1	1	1				
	03:00	25,80	25,21	0,59	0,00				1	1	1	1				
	04:00	25,49	25,02	0,46	0,00				1	1	1	1				
	05:00	25,84	25,60	0,24	0,00				1	1	1	1				
	06:00	26,98	26,82	0,16	0,00				1	1	1	1				
	07:00	29,72	29,61	0,11	0,00				1	1	1	1				
	08:00	33,23	33,07	0,16	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	35,90	35,70	0,20	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	37,56	37,40	0,17	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	38,94	38,84	0,10	0,00			1	1	1	1	1		1		
	12:00	40,02	39,97	0,05	0,00			1	1	1	1	1		2		
	13:00	40,63	40,58	0,05	0,00			1	1	1	1	1		2		
	14:00	40,12	39,93	0,19	0,00			1	1	1	1	1		2		
	15:00	39,46	38,94	0,51	0,00			1	1	1	1	1		1		
	16:00	39,33	38,35	0,98	0,00			1	1	1	1	1		1		
	17:00	39,53	37,85	1,68	0,00			1	1	1	1	1		1		
	18:00	40,10	37,50	2,60	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	39,56	36,21	3,35	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	39,06	34,77	4,30	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	38,52	33,29	5,23	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	37,37	31,68	5,69	0,00				1	1	1	1				
	23:00	35,85	29,92	5,93	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης