

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	30,09	25,99	4,10	0,00				1	1	1	1				
	01:00	27,99	23,55	4,44	0,00				1		1	1				
	02:00	26,18	21,30	4,88	0,00				1		1	1				
	03:00	24,97	20,48	4,50	0,00				1		1	1				
	04:00	24,43	19,95	4,48	0,00				1		1	1				
	05:00	24,79	20,25	4,54	0,00				1		1	1				
	06:00	25,94	22,13	3,81	0,00				1		1	1				
	07:00	29,16	25,67	3,49	0,00				1	1	1	1				
	08:00	33,66	30,29	3,37	0,00				1	1	1	1				
	09:00	36,45	33,29	3,16	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	38,16	35,13	3,03	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	39,12	35,75	3,36	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	39,64	34,33	5,31	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	39,73	30,49	9,23	0,00				1	1	1	1				
	14:00	37,81	28,79	9,02	0,00				1	1	1	1				
	15:00	37,91	30,83	7,08	0,00				1	1	1	1				
	16:00	37,86	32,84	5,02	0,00				1	1	1	1				
	17:00	38,48	34,50	3,98	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	38,97	35,07	3,89	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	38,31	32,99	5,33	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	39,90	34,71	5,19	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	39,68	32,22	7,46	0,00				1	1	1	1				
	22:00	38,26	30,91	7,34	0,00				1	1	1	1				
	23:00	34,39	28,90	5,49	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης