

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	31,64	25,17	6,47	0,00				1	1	1	1			
	01:00	29,14	21,19	7,94	0,00				1		1	1			
	02:00	27,24	17,93	9,31	0,00				1		1	1			
	03:00	25,79	15,76	10,03	0,00				1		1	1			
	04:00	24,93	16,03	8,90	0,00				1		1	1			
	05:00	25,12	16,55	8,56	0,00				1		1	1			
	06:00	26,11	18,63	7,48	0,00				1		1	1			
	07:00	29,10	22,86	6,24	0,00				1		1	1			
	08:00	33,38	29,80	3,58	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,03	33,29	2,74	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	37,56	34,63	2,92	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	39,25	34,33	4,92	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	40,76	36,17	4,60	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	41,49	38,57	2,92	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	41,26	38,49	2,76	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	40,53	37,36	3,17	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	40,31	37,74	2,58	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	40,89	38,55	2,33	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	41,70	34,14	7,56	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	40,11	29,31	10,80	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	40,80	29,70	11,10	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,05	27,95	12,11	0,00				1	1	1	1			
	22:00	37,65	26,06	11,59	0,00				1	1	1	1			
	23:00	35,46	23,94	11,52	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης