

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	32,18	28,86	3,32	0,00				1	1	1	1				
	01:00	29,94	25,79	4,15	0,00				1	1	1	1				
	02:00	28,01	22,79	5,22	0,00				1		1	1				
	03:00	26,80	20,70	6,09	0,00				1		1	1				
	04:00	26,15	19,56	6,58	0,00				1		1	1				
	05:00	26,12	18,53	7,59	0,00				1		1	1				
	06:00	26,95	17,82	9,13	0,00				1		1	1				
	07:00	28,95	18,94	10,01	0,00				1		1	1				
	08:00	31,61	22,40	9,21	0,00				1		1	1				
	09:00	33,72	24,79	8,93	0,00				1	1	1	1				
	10:00	35,19	26,29	8,89	0,00				1	1	1	1				
	11:00	35,71	26,13	9,58	0,00				1	1	1	1				
	12:00	36,49	25,75	10,74	0,00				1	1	1	1				
	13:00	37,80	26,61	11,20	0,00				1	1	1	1				
	14:00	37,44	25,69	11,75	0,00				1	1	1	1				
	15:00	37,44	26,22	11,22	0,00				1	1	1	1				
	16:00	37,91	26,75	11,15	0,00				1	1	1	1				
	17:00	38,02	26,94	11,08	0,00				1	1	1	1				
	18:00	39,81	30,07	9,74	0,00				1	1	1	1				
	19:00	38,59	29,98	8,61	0,00				1	1	1	1				
	20:00	39,36	32,16	7,21	0,00				1	1	1	1				
	21:00	37,71	30,01	7,71	0,00				1	1	1	1				
	22:00	35,68	29,06	6,62	0,00				1	1	1	1				
	23:00	33,01	26,19	6,81	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης