

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	39,47	26,11	13,36	0,00				1	1	1	1				
	01:00	37,18	23,63	13,55	0,00				1	1	1	1				
	02:00	35,07	21,38	13,69	0,00				1	1	1	1				
	03:00	33,25	19,95	13,30	0,00				1		1	1				
	04:00	31,88	19,14	12,74	0,00				1		1	1				
	05:00	31,32	19,15	12,17	0,00				1		1	1				
	06:00	31,18	19,98	11,20	0,00				1		1	1				
	07:00	32,79	22,89	9,89	0,00				1		1	1				
	08:00	35,27	28,00	7,27	0,00				1	1	1	1				
	09:00	37,53	28,55	8,98	0,00				1	1	1	1				
	10:00	39,49	27,66	11,84	0,00				1	1	1	1				
	11:00	41,12	28,77	12,35	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	42,37	30,20	12,16	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	43,07	31,45	11,63	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	43,14	31,10	12,04	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	43,37	30,90	12,47	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	45,36	34,38	10,98	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	46,24	34,54	11,70	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	46,34	34,11	12,24	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	45,20	32,86	12,33	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	43,30	31,20	12,10	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	42,74	30,95	11,79	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	41,61	29,87	11,73	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	40,89	28,62	12,26	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης