

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	29,78	26,58	3,20	0,00				1	1	1	1			
	01:00	27,71	24,76	2,95	0,00				1	1	1	1			
	02:00	25,86	23,22	2,64	0,00				1		1	1			
	03:00	24,63	21,49	3,14	0,00				1		1	1			
	04:00	24,09	21,33	2,76	0,00				1		1	1			
	05:00	24,48	21,44	3,04	0,00				1		1	1			
	06:00	25,70	21,62	4,07	0,00				1		1	1			
	07:00	28,26	25,08	3,18	0,00				1	1	1	1			
	08:00	32,52	31,52	1,00	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,98	34,66	0,32	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	36,06	35,76	0,30	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	36,41	35,93	0,48	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	37,58	36,82	0,76	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	38,07	37,05	1,02	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	37,20	36,01	1,19	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	36,47	35,23	1,24	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	36,49	35,12	1,38	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	37,36	36,04	1,32	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	38,58	37,06	1,53	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	37,74	35,07	2,67	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	39,19	35,55	3,64	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	38,08	33,56	4,52	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	36,40	33,53	2,87	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	35,50	32,88	2,61	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης