

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	40,88	27,20	13,68	0,00				1	1	1	1				
	01:00	38,22	25,12	13,10	0,00				1	1	1	1				
	02:00	35,78	27,20	8,58	0,00				1	1	1	1				
	03:00	33,96	29,75	4,21	0,00				1	1	1	1				
	04:00	32,51	29,61	2,90	0,00				1	1	1	1				
	05:00	31,64	29,17	2,47	0,00				1	1	1	1				
	06:00	31,50	29,06	2,44	0,00				1	1	1	1				
	07:00	32,86	30,15	2,71	0,00				1	1	1	1				
	08:00	34,57	33,08	1,49	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	35,99	34,72	1,28	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	36,79	35,36	1,43	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	37,80	36,16	1,64	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	38,69	37,14	1,55	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	40,72	39,36	1,36	0,00			1	1	1	1	1				2
	14:00	42,49	41,15	1,34	0,00			1	1	1	1	1				5
	15:00	44,32	43,05	1,27	0,00			1	1	1	1	1				7
	16:00	46,22	44,55	1,67	0,00			1	1	1	1	1				9
	17:00	47,73	44,93	2,80	0,00			1	1	1	1	1				9
	18:00	48,09	37,47	10,61	0,00			1	1	1	1	1				1
	19:00	46,59	37,69	8,90	0,00			1	1	1	1	1				1
	20:00	44,70	35,54	9,17	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	44,88	34,18	10,70	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	44,14	32,14	12,00	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	43,32	31,14	12,18	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης