

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	10,32	10,12	0,20		1	1			4
	01:00	10,13	10,05	0,08		1	1			4
	02:00	9,78	9,78	0,00		1	1			3
	03:00	9,43	9,43	0,00		1	1			3
	04:00	9,30	9,30	0,00		1	1			3
	05:00	9,33	9,33	0,00		1	1			3
	06:00	9,28	9,28	0,00		1	1			3
	07:00	9,54	9,54	0,00		1	1			3
	08:00	10,04	10,04	0,00		1	1			4
	09:00	10,43	10,43	0,00		1	1			4
	10:00	10,71	10,71	0,00		1	1			5
	11:00	10,80	10,80	0,00		1	1			5
	12:00	11,11	11,11	0,00		1	1			5
	13:00	11,36	11,36	0,00		1	1			5
	14:00	11,62	11,62	0,00		1	1			6
	15:00	11,77	11,77	0,00		1	1			6
	16:00	11,74	11,74	0,00		1	1			6
	17:00	11,94	11,94	0,00		1	1			6
	18:00	12,08	12,08	0,00		1	1			6
	19:00	12,11	12,11	0,00		1	1			6
	20:00	12,35	12,35	0,00		1	1			6
	21:00	12,24	12,24	0,00		1	1			6
	22:00	11,98	11,98	0,00		1	1			6
	23:00	11,64	11,64	0,00		1	1			6

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW.
Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης