

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Π. ΗΖ (x10 ³ kWh)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	9,75	8,34	1,41		1	1			2
	01:00	9,40	7,57	1,83		1	1			2
	02:00	9,15	7,08	2,07		1	1			
	03:00	8,87	6,71	2,15		1	1			
	04:00	8,71	6,55	2,17		1	1			
	05:00	8,70	6,58	2,12		1	1			
	06:00	8,90	6,75	2,15		1	1			
	07:00	9,23	7,01	2,22		1	1			
	08:00	9,60	7,41	2,19		1	1			1
	09:00	9,90	7,50	2,40		1	1			1
	10:00	10,22	7,79	2,43		1	1			1
	11:00	10,49	8,11	2,38		1	1			2
	12:00	10,76	8,40	2,37		1	1			2
	13:00	11,02	8,72	2,30		1	1			2
	14:00	11,16	8,80	2,35		1	1			3
	15:00	11,35	8,91	2,43		1	1			3
	16:00	11,44	9,02	2,42		1	1			3
	17:00	11,61	9,28	2,32		1	1			3
	18:00	11,89	9,73	2,15		1	1			4
	19:00	12,00	9,97	2,03		1	1			4
	20:00	12,01	9,95	2,06		1	1			4
	21:00	11,81	9,92	1,90		1	1			4
	22:00	11,45	9,99	1,46		1	1			4
	23:00	11,08	9,87	1,21		1	1			4

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW.
Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης