

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	10,21	7,72	2,49	1	1	1			
	01:00	9,62	7,18	2,44	1		1			
	02:00	8,97	6,49	2,48	1		1			
	03:00	8,51	5,99	2,52	1		1			
	04:00	8,13	5,54	2,59	1		1			
	05:00	7,93	5,30	2,63	1		1			
	06:00	7,96	5,37	2,58	1		1			
	07:00	8,30	5,84	2,45	1		1			
	08:00	8,86	6,31	2,55	1		1			
	09:00	9,44	6,80	2,63	1		1			
	10:00	9,91	7,28	2,64	1		1			
	11:00	10,35	7,71	2,64	1	1	1			
	12:00	10,60	7,96	2,64	1	1	1			
	13:00	10,73	8,09	2,64	1	1	1			
	14:00	10,71	8,07	2,64	1	1	1			
	15:00	10,64	8,02	2,62	1	1	1			
	16:00	10,63	8,00	2,63	1	1	1			
	17:00	10,73	8,10	2,63	1	1	1			
	18:00	10,92	8,29	2,63	1	1	1			
	19:00	11,07	8,45	2,62	1	1	1			
	20:00	11,09	8,49	2,60	1	1	1			
	21:00	11,02	8,44	2,57	1	1	1			
	22:00	10,74	8,21	2,52	1	1	1			
	23:00	10,46	7,98	2,47	1	1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης