

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	9,75	9,56	0,18		1	1			3
	01:00	9,44	9,28	0,15		1	1			3
	02:00	9,14	8,96	0,18		1	1			2
	03:00	9,00	8,78	0,22		1	1			2
	04:00	8,92	8,76	0,16		1	1			2
	05:00	8,96	8,77	0,19		1	1			2
	06:00	9,10	8,89	0,20		1	1			2
	07:00	9,32	9,09	0,24		1	1			3
	08:00	9,58	9,31	0,27		1	1			3
	09:00	9,88	9,54	0,34		1	1			3
	10:00	10,11	9,79	0,32		1	1			3
	11:00	10,46	10,23	0,23		1	1			4
	12:00	10,82	10,63	0,19		1	1			5
	13:00	11,07	10,84	0,23		1	1			5
	14:00	11,31	11,08	0,23		1	1			5
	15:00	11,49	11,26	0,23		1	1			5
	16:00	11,61	11,44	0,18		1	1			6
	17:00	11,85	11,76	0,09		1	1			6
	18:00	12,01	12,01	0,00		1	1			6
	19:00	12,06	12,06	0,00		1	1			6
	20:00	12,12	12,07	0,05		1	1			6
	21:00	11,86	11,79	0,08		1	1			6
	22:00	11,51	11,43	0,08		1	1			5
	23:00	11,15	11,05	0,10		1	1			4

Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,65MW έκαστο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης