

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	10,66	8,25	2,41	1	1	1			
	01:00	10,04	7,61	2,43	1		1			
	02:00	9,44	6,98	2,46	1		1			
	03:00	9,02	6,54	2,48	1		1			
	04:00	8,77	6,32	2,44	1		1			
	05:00	8,68	6,30	2,38	1		1			
	06:00	8,85	6,52	2,32	1		1			
	07:00	9,20	6,97	2,23	1		1			
	08:00	9,73	7,62	2,11	1		1			
	09:00	10,35	8,29	2,06	1	1	1			
	10:00	11,00	8,95	2,04	1	1	1			
	11:00	11,54	9,47	2,07	1	1	1			
	12:00	11,85	9,73	2,12	1	1	1			
	13:00	12,04	9,90	2,14	1	1	1			
	14:00	12,08	9,91	2,17	1	1	1			
	15:00	12,10	9,92	2,17	1	1	1			
	16:00	12,11	9,99	2,12	1	1	1			
	17:00	12,22	10,19	2,03	1	1	1			
	18:00	12,32	10,43	1,88	1	1	1			
	19:00	12,47	10,75	1,72	1	1	1			
	20:00	12,60	11,01	1,59	1	1	1			
	21:00	12,66	11,00	1,66	1	1	1			
	22:00	12,40	10,68	1,72	1	1	1			
	23:00	12,13	10,38	1,75	1	1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης