

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	9,61	8,89	0,72		1	1			2
	01:00	9,24	8,52	0,72		1	1			2
	02:00	9,00	8,25	0,75		1	1			2
	03:00	8,90	8,11	0,79		1	1			2
	04:00	8,85	8,01	0,84		1	1			1
	05:00	8,91	7,95	0,95		1	1			1
	06:00	9,06	7,89	1,16		1	1			1
	07:00	9,30	7,91	1,39		1	1			1
	08:00	9,57	8,03	1,54		1	1			1
	09:00	9,83	8,04	1,80		1	1			1
	10:00	10,11	8,05	2,06		1	1			2
	11:00	10,38	8,11	2,27		1	1			2
	12:00	10,69	8,30	2,39		1	1			2
	13:00	10,96	8,56	2,40		1	1			2
	14:00	11,21	8,80	2,41		1	1			2
	15:00	11,41	9,00	2,41		1	1			3
	16:00	11,59	9,16	2,42		1	1			3
	17:00	11,79	9,33	2,46		1	1			3
	18:00	11,94	9,47	2,47		1	1			3
	19:00	12,03	9,57	2,46		1	1			4
	20:00	12,01	9,60	2,41		1	1			4
	21:00	11,85	9,50	2,35		1	1			3
	22:00	11,58	9,38	2,20		1	1			3
	23:00	11,27	9,24	2,04		1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης