

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	8,43	7,09	1,34		1	1			
	01:00	8,36	7,06	1,30		1	1			
	02:00	8,09	6,70	1,39		1	1			
	03:00	7,50	6,01	1,49		1	1			
	04:00	6,68	5,19	1,49		1	1			
	05:00	6,44	5,03	1,41		1	1			
	06:00	7,00	5,63	1,36		1	1			
	07:00	7,59	6,18	1,41		1	1			
	08:00	8,00	6,56	1,44		1	1			
	09:00	8,11	6,74	1,37		1	1			
	10:00	8,27	6,89	1,38		1	1			
	11:00	8,43	7,07	1,36		1	1			
	12:00	8,33	7,03	1,30		1	1			
	13:00	8,42	7,20	1,22		1	1			
	14:00	8,23	7,03	1,20		1	1			
	15:00	8,07	6,88	1,19		1	1			
	16:00	8,19	7,08	1,10		1	1			
	17:00	8,45	7,46	0,99		1	1			1
	18:00	8,91	8,10	0,81		1	1			2
	19:00	9,14	8,50	0,64		1	1			2
	20:00	9,53	9,11	0,42		1	1			3
	21:00	9,06	8,69	0,38		1	1			2
	22:00	8,53	8,21	0,32		1	1			2
	23:00	7,82	7,55	0,27		1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης