

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	8,35	5,72	2,63		1	1			
	01:00	8,13	5,54	2,59		1	1			
	02:00	7,95	5,45	2,50		1	1			
	03:00	7,84	5,43	2,42		1	1			
	04:00	7,83	5,40	2,43		1	1			
	05:00	7,89	5,49	2,40		1	1			
	06:00	8,01	5,62	2,39		1	1			
	07:00	8,17	5,80	2,37		1	1			
	08:00	8,32	5,98	2,33		1	1			
	09:00	8,46	6,16	2,30		1	1			
	10:00	8,65	6,45	2,20		1	1			
	11:00	8,86	6,68	2,17		1	1			
	12:00	9,08	6,86	2,22		1	1			
	13:00	9,34	7,22	2,11		1	1			
	14:00	9,59	7,77	1,82		1	1			1
	15:00	9,79	8,06	1,73		1	1			1
	16:00	10,02	8,26	1,76		1	1			2
	17:00	10,25	8,56	1,69		1	1			2
	18:00	10,44	8,92	1,53		1	1			3
	19:00	10,61	9,36	1,25		1	1			3
	20:00	10,67	9,68	0,99		1	1			3
	21:00	10,64	9,81	0,84		1	1			4
	22:00	10,55	9,72	0,83		1	1			3
	23:00	10,39	9,57	0,82		1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης