

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	11,60	11,36	0,24	1	1	1			
	01:00	10,69	10,48	0,22	1	1	1			
	02:00	9,94	9,79	0,15	1	1	1			
	03:00	8,76	8,71	0,05	1	1	1			
	04:00	8,95	8,95	0,00	1	1	1			
	05:00	8,77	8,77	0,00	1	1	1			
	06:00	8,85	8,85	0,00	1	1	1			
	07:00	9,25	9,25	0,00	1	1	1			
	08:00	9,84	9,84	0,00	1	1	1			
	09:00	10,53	10,53	0,00	1	1	1			
	10:00	11,10	11,10	0,00	1	1	1			
	11:00	11,20	11,20	0,00	1	1	1			
	12:00	11,48	11,48	0,00	1	1	1			
	13:00	11,94	11,94	0,00	1	1	1			
	14:00	12,11	12,11	0,00	1	1	1			1
	15:00	12,31	12,31	0,00	1	1	1			1
	16:00	12,48	12,48	0,00	1	1	1			1
	17:00	12,70	12,70	0,00	1	1	1			1
	18:00	12,99	12,99	0,00	1	1	1			2
	19:00	13,14	13,09	0,05	1	1	1			2
	20:00	12,82	12,46	0,36	1	1	1			1
	21:00	12,74	12,37	0,37	1	1	1			1
	22:00	12,73	12,33	0,39	1	1	1			1
	23:00	12,57	12,15	0,41	1	1	1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης