

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	9,71	8,91	0,80		1	1			2
	01:00	9,40	8,60	0,80		1	1			2
	02:00	9,17	8,36	0,82		1	1			2
	03:00	9,05	8,26	0,79		1	1			2
	04:00	9,01	8,26	0,76		1	1			2
	05:00	9,07	8,25	0,83		1	1			2
	06:00	9,22	8,36	0,86		1	1			2
	07:00	9,44	8,60	0,84		1	1			2
	08:00	9,67	8,83	0,84		1	1			2
	09:00	9,88	9,06	0,82		1	1			3
	10:00	10,12	9,31	0,81		1	1			3
	11:00	10,37	9,56	0,82		1	1			3
	12:00	10,63	9,90	0,74		1	1			3
	13:00	10,91	10,34	0,57		1	1			4
	14:00	11,15	10,66	0,49		1	1			4
	15:00	11,36	10,92	0,44		1	1			5
	16:00	11,55	11,21	0,34		1	1			5
	17:00	11,73	11,50	0,23		1	1			6
	18:00	11,86	11,70	0,16		1	1			6
	19:00	11,93	11,88	0,05		1	1			6
	20:00	11,88	11,83	0,05		1	1			6
	21:00	11,74	11,74	0,00		1	1			6
	22:00	11,52	11,52	0,00		1	1			5
	23:00	11,25	11,25	0,00		1	1			5

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης