

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	9,18	8,18	1,00		1	1			1
	01:00	8,83	7,65	1,18		1	1			1
	02:00	8,56	8,07	0,49		1	1			1
	03:00	8,41	7,68	0,73		1	1			1
	04:00	8,32	6,58	1,74		1	1			
	05:00	8,20	6,71	1,49		1	1			
	06:00	8,19	6,51	1,68		1	1			
	07:00	8,46	7,20	1,26		1	1			
	08:00	8,79	8,27	0,52		1	1			2
	09:00	9,09	8,85	0,24		1	1			2
	10:00	9,33	9,04	0,29		1	1			2
	11:00	9,55	9,38	0,16		1	1			3
	12:00	9,81	9,71	0,10		1	1			3
	13:00	10,07	10,00	0,07		1	1			4
	14:00	10,24	10,19	0,05		1	1			4
	15:00	10,38	10,30	0,08		1	1			4
	16:00	10,42	10,31	0,11		1	1			4
	17:00	10,63	10,52	0,10		1	1			4
	18:00	10,90	10,80	0,10		1	1			5
	19:00	11,06	10,87	0,19		1	1			5
	20:00	11,25	11,05	0,20		1	1			5
	21:00	11,20	11,10	0,10		1	1			5
	22:00	10,90	10,90	0,00		1	1			5
	23:00	10,53	10,53	0,00		1	1			4

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW.
Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης