

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,72	7,72	0,00		1	1			1
	01:00	7,35	7,35	0,00		1	1			1
	02:00	7,09	7,09	0,00		1	1			
	03:00	6,95	6,95	0,00		1	1			
	04:00	6,91	6,91	0,00		1	1			
	05:00	6,98	6,93	0,05		1	1			
	06:00	7,13	7,08	0,05		1	1			
	07:00	7,36	7,30	0,06		1	1			1
	08:00	7,62	7,62	0,00		1	1			1
	09:00	7,86	7,77	0,09		1	1			1
	10:00	8,14	8,04	0,10		1	1			1
	11:00	8,43	8,32	0,10		1	1			2
	12:00	8,73	8,65	0,07		1	1			2
	13:00	9,02	9,02	0,00		1	1			3
	14:00	9,29	9,29	0,00		1	1			3
	15:00	9,52	9,52	0,00		1	1			3
	16:00	9,72	9,72	0,00		1	1			4
	17:00	9,90	9,90	0,00		1	1			4
	18:00	10,03	10,03	0,00		1	1			4
	19:00	10,10	10,10	0,00		1	1			4
	20:00	10,04	10,04	0,00		1	1			4
	21:00	9,88	9,88	0,00		1	1			4
	22:00	9,65	9,65	0,00		1	1			3
	23:00	9,35	9,35	0,00		1	1			3

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης