

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	8,47	8,47	0,00		1	1			2
	01:00	8,11	8,11	0,00		1	1			1
	02:00	7,84	7,84	0,00		1	1			1
	03:00	7,67	7,67	0,00		1	1			1
	04:00	7,59	7,59	0,00		1	1			1
	05:00	7,61	7,61	0,00		1	1			1
	06:00	7,74	7,74	0,00		1	1			1
	07:00	7,94	7,94	0,00		1	1			1
	08:00	8,20	8,20	0,00		1	1			2
	09:00	8,52	8,52	0,00		1	1			2
	10:00	8,76	8,76	0,00		1	1			2
	11:00	8,99	8,99	0,00		1	1			2
	12:00	9,31	9,31	0,00		1	1			3
	13:00	9,57	9,48	0,09		1	1			3
	14:00	9,67	9,58	0,09		1	1			3
	15:00	9,88	9,79	0,09		1	1			4
	16:00	10,06	9,97	0,09		1	1			4
	17:00	10,24	10,19	0,05		1	1			4
	18:00	10,46	10,46	0,00		1	1			4
	19:00	10,66	10,57	0,09		1	1			4
	20:00	10,76	10,56	0,20		1	1			4
	21:00	10,43	10,28	0,16		1	1			4
	22:00	9,64	9,57	0,06		1	1			3
	23:00	9,59	9,52	0,06		1	1			2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης