

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	11,95	11,77	0,19	1	1	1			
	01:00	11,30	10,84	0,46	1	1	1			
	02:00	10,71	9,78	0,93	1	1	1			
	03:00	10,30	9,00	1,30	1	1	1			
	04:00	9,83	8,55	1,28	1	1	1			
	05:00	9,38	8,09	1,29	1	1	1			
	06:00	9,32	8,11	1,21	1	1	1			
	07:00	9,92	8,25	1,67	1	1	1			
	08:00	10,60	8,50	2,10	1	1	1			
	09:00	11,20	8,81	2,39	1	1	1			
	10:00	11,77	9,33	2,45	1	1	1			
	11:00	12,15	9,78	2,38	1	1	1			
	12:00	12,40	10,29	2,11	1	1	1			
	13:00	12,48	10,46	2,02	1	1	1			
	14:00	12,53	10,41	2,12	1	1	1			
	15:00	12,82	10,40	2,42	1	1	1			
	16:00	12,99	10,42	2,57	1	1	1			
	17:00	13,12	10,48	2,63	1	1	1			
	18:00	13,29	10,64	2,64	1	1	1			
	19:00	13,09	10,45	2,64	1	1	1			
	20:00	13,01	10,37	2,64	1	1	1			
	21:00	13,11	10,47	2,64	1	1	1			
	22:00	12,76	10,18	2,58	1	1	1			
	23:00	12,29	9,77	2,52	1	1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης