

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	12,20	9,70	2,50	1	1	1			
	01:00	11,40	8,93	2,47	1	1	1			
	02:00	10,59	8,19	2,41	1	1	1			
	03:00	9,95	7,54	2,40	1		1			
	04:00	9,59	7,13	2,45	1		1			
	05:00	9,40	6,92	2,48	1		1			
	06:00	9,37	6,84	2,53	1		1			
	07:00	9,70	7,09	2,60	1		1			
	08:00	10,21	7,60	2,60	1		1			
	09:00	10,78	8,19	2,59	1	1	1			
	10:00	11,29	8,71	2,58	1	1	1			
	11:00	11,68	9,09	2,59	1	1	1			
	12:00	11,86	9,25	2,61	1	1	1			
	13:00	11,98	9,36	2,62	1	1	1			
	14:00	12,05	9,42	2,63	1	1	1			
	15:00	12,10	9,46	2,64	1	1	1			
	16:00	12,14	9,50	2,64	1	1	1			
	17:00	12,30	9,66	2,64	1	1	1			
	18:00	12,52	9,91	2,61	1	1	1			
	19:00	12,65	10,31	2,34	1	1	1			
	20:00	12,46	10,09	2,36	1	1	1			
	21:00	12,38	10,18	2,20	1	1	1			
	22:00	12,27	10,01	2,25	1	1	1			
	23:00	12,02	9,77	2,26	1	1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης